

凡例

- ⊕ 特定防火設備(常閉)
- ⊖ 防火設備(常閉)
- ⊕ ⊖ 令112条14-2に規定する
防火・特定防火設備(常閉)
- 代 代替出入口(W750XH1200以上)
- 送 連結送水管送水口
- 放 連結送水管放水口

※設備配管・風道が防火区画を貫通する場合は、

令112条15,16,令129条の2の5 1-7に準ずる処置を行う

W-1A 鉄筋コンクリート70以上 耐火1時間 H12建告第1399号(5~8階壁)

W-2A 鉄筋コンクリート100以上 耐火2時間 H12建告第1399号(3~4階壁)

W-S 共同住宅界壁の遮音構造:鉄筋コンクリート100以上 S45建告示 第1827号

- ⊗ 避難ハッチ(SUS製600角)
- ⊗ 上階避難ハッチ

※特記

- ・湯沸室については火気使用なしとする。(IH調理器使用)
- ・F, S及びMはエグジットドアに150にて水平区画する。
- ・避難ハッチの取付け高さは、FL+800~1,500で取付ける。

